



## Öffentliche Ausschreibung über: Umbau, Renovierung und Neumöblierung der Bibliothek des DIE

### Beantwortung von Bieterfragen

08.06.2018

	Frage	Antwort
1	Was meinen Sie mit Verräumung der bestehenden Bestände? Müssen hier Regale freigeräumt, abgebaut und vertragen werden, im Lesesaal aufgebaut und wieder eingeräumt werden?	Es sollen Zeitschriftenbestände im angegebenen Umfang von den Magazinräumen in den Lesesaal gebracht und dort aufgestellt werden. Nach Einbau der Kompaktanlage sollen alle Bestände (Zeitschriften UND Bücher vom Lesesaal in die Kompaktanlage gebracht werden und nach vorgegebener Ordnung aufgestellt werden. Regale müssen nicht abgebaut oder transportiert werden.
2	Müssen anschließend Altregale entsorgt werden?	Nein, das ist nicht Teil des Loses.
3	Gibt es einen speziellen Grund für eine nur verzinkte Oberfläche?	Anforderung wurde geändert
4	Oder können wir auch unsere Spezial-Pulverbeschichtung, die dem umweltschonenden Nachhaltigkeitsprinzip entspricht und ohne belastende Verzinkung auskommt, anbieten?	Pulverbeschichtung ist nun ebenfalls zulässig
5	Soll die Podestoberfläche mit Melaminharz beschichtet sein oder soll ein Linoleum Belag aufgeklebt werden?	Es wird kein Material spezifiziert. Es muss der Höhenunterschied zu den Schienen ausgeglichen werden. Das Material soll langlebig und rutschsicher sein.
6	Ist auch ein Kettenantrieb , statt Reibradantrieb möglich?	Anforderung wurde geändert. Reibrad- und Kettenantrieb sind zulässig
7	Welche einseitig/doppelseitige Fachtiefe soll eingeplant werden?	28 cm
8	Welche lichte Fachhöhe soll berücksichtigt werden	29 cm
9	Sollen obere Abdeckböden mit eingeplant werden?	Ja
10	Können die offenen Regalständerrahmen auch als gelochte Tragwand ausgeführt werden?	Anforderung wurde geändert. Auch gelochte Tragwände sind zulässig
11	Sind die angegebenen Raumhöhen lichte Höhenangaben, oder geht hier noch Platz für Beleuchtung und sonstige TGA verloren?	Die Beleuchtung und sonstige TGA-Anlagen sind bereits berücksichtigt, es sind also lichte Höhen. Bei Angebotszuschlag ist aber eine Vermessung vor Ort nötig.



12	Welche statisch freigegebene Flächenlast ist für die einzelnen Räume gegeben?	Die Räume sind von den Hauseigentümern für die Umbauten freigegeben worden
13	Auf welcher Ebene liegen die Räume?	Im Untergeschoß
14	Wie breit sind die Anlieferwege im Gebäude?	Die geringste Türbreite beträgt 95 cm.
15	Wie lang ist der Weg von der von der Abladestelle bis zum Aufbauort?	Ca. 30 m
16	Gibt es einen nutzbaren Aufzug, falls vom EG abweichend?	Ja
17	Gibt es Raumläne, in denen man die neuen Regalanlagen vermasst einplanen kann?	Nein, es gibt lediglich die der Ausschreibung beigefügten selbst genommenen Maße.
18	Ist ein Ortstermin vor Angebotsabgabe möglich?	Ja

Diese Beantwortung von Bewerberfragen/Bieterfragen wird als Änderung, Ergänzung bzw. Konkretisierung der Vergabeunterlagen ebenfalls Vertragsbestandteil. Eine Nichtberücksichtigung dieser Information führt somit zum Angebotsausschluss. Bis zum Schlusstermin für den Angebotseingang (27.06.2018) können Sie Ihr Angebot zurückziehen. Diese Frist gilt auch für nachträgliche Änderungen bzw. Ergänzungen des Angebotes.

Bestehen zu diesem Schreiben oder sonstigen Aspekten des Vergabeverfahrens noch Fragen werden Sie gebeten, diese bis spätestens 12.06.2018 an [marcel.behrens@die-gdi.de](mailto:marcel.behrens@die-gdi.de) zu richten.